

**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

117342, г.Москва, ул.Обручева, д.46, тел/факс 334-16-60  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.Долгопрудный  
(наименование органа надзорной деятельности)

141700, г.Долгопрудный, ул.Молодежная, д.14 корп.3  
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

г. Долгопрудный  
(место составления акта)

«01» ноября 2011 года  
(дата составления акта)  
14 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 255**

«01» ноября 2011 года по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул.Центральная, д.5  
(место проведения проверки)

**На основании:**

распоряжения от «25» октября 2011 года №255 главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Царева Валерия Николаевича  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена проверка в отношении:** НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность проверки:** 1 день  
(дней/часов)

**Акт составлен:**

отделом надзорной деятельности по г.Долгопрудный Главного управления МЧС России по Московской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

**С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен(а):  
(заполняется при проведении выездной проверки)**

Директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А. \_\_\_\_\_ «26» октября 2011 года «10» ч. «00» мин.  
(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется) (подпись) (дата) (время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:**

государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Теплухин Андрей Евгеньевич  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)



**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  - отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в надпотолочном пространстве тамбура (НПБ 88-2001 п.12.18 и п.12.23), лицо допустившее нарушение – директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.;
  - ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м (ППБ 01-03 п.3, СП 1.13130.2009 п.5.2.14), лицо допустившее нарушение – директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.;
  - не предусмотрен второй эвакуационный выход (ППБ 01-03 п.3, СП 1.13130.2009 п.5.2.13, п.4.2.4), лицо допустившее нарушение – лицо допустившее нарушение – директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.

(с указанием характера нарушений)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:**

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Теплухин А.Е.



(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

« 01 » ноября 20 11 г.

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342, тел/факс 334-16-60

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по г.Долгопрудный**

(наименование органа надзорной деятельности)

141700, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.14, корп.3

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 255/1/1-3  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Директору НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалиной Светлане Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Царева В.Н. № 255 от 25.10.2011 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «10» ч. «00» мин. «01» ноября 2011г. по «14» ч. «00» мин. «01» ноября 2011г. (общее время проведения проверки 1 рабочий день) проведена проверка государственным инспектором г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Теплухиным А.Е. объекта защиты: НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» по адресу: Московская область, г.Долгопрудный, ул.Центральная, д.5

(должности, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалиной С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указание) (только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Смонтировать автоматическую установку пожарной сигнализации в надпотолочном пространстве тамбура	ППБ 01-03 п.3, НПБ 88-2001 п.12.18 и п.12.23	01.02.2012г.	
2.	Выполнить ширину эвакуационного выхода не менее 1,2 м	ППБ 01-03 п.3, СП 1.13130.2009 п.5.2.14	01.02.2012г.	
3.	Выполнить второй эвакуационный выход	ППБ 01-03 п.3, СП 1.13130.2009 п.5.2.13, п.4.2.4	01.02.2012г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Долгопрудный и г.Лобня  
Московской области по пожарному надзору Теплухин А.Е.

«01» ноября 2011г.



(подпись, заверенная печатью)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор НЧОУ ДО «ИНТЕЛЛЕКТ плюс» Фалина С.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

« 01 » ноября 20 11 г.

(подпись)